

- (1) **SERTIFIKAAT**
- (2) Sertifikaadi number: **ZP/B063/15-PZ**
- (3) Toode: **Ankurdusseadmed tüüp A**  
**Tüüp: ABS-Lock® X-B**
- (4) Tootja: **ABS Safety GmbH**
- (5) Aadress: **Gewerbering 4, 47623 Kevelaer, Saksamaa**
- (6) Toote konstruktsioon ja selle mis tahes aktsepteeritav variant on määratletud siinse sertifikaadi lisas.
- (7) Sertifitseerimisasutus DEKRA EXAM GmbH kinnitab, et see toode vastab allpool punktis 8 loetletud katsetamiseskirja nõuetele. Katsetulemused on kantud katsearuandesse PB 15-090.
- (8) Nõuded on vastavuses standarditega  
**DIN EN 795:2012**                      **DIN CEN/TS 16415:2013**
- (9) See sertifikaat puudutab ainult määratletud toote konstruktsiooni ja katseid kooskõlas ettenähtud nõuetega. Lisanõudeid, mis kehtivad selle toote tootmisprotsessi ja tarnimise kohta, see sertifikaat ei hõlma.
- (10) Tootjal on õigus paigaldada vastavusmärgis toodetele, mis on vastavuses tüübihindamise läbinud tüüpidega.
- (11) See sertifikaat kehtib kuni 05.07.2020.

DEKRA EXAM GmbH  
Bochum, 06.07.2015

Allkirjastas: Wiegand  
Sertifitseerimisasutus

Allkirjastas: Mühlenbruch  
Eriteenuste osakond

Kinnitame, et tõlge saksakeelsest originaalist on õige.  
Vahekohtu puhul on kehtiv ja kohustav ainult saksakeelne sõnastus.

Stefan Wiegand  
Sertifitseerimisasutus

Volker Mühlenbruch  
Eriteenuste osakond

Lehekülj 1/2 sertifikaadist ZP/B172/16-PZ  
Seda sertifikaati võib avaldada ainult täielikult ja ilma muudatusteta.  
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Saksamaa. Telefon +49.234.3696-105, faks +49.234.3696-110, [zs-exam@dekra.com](mailto:zs-exam@dekra.com)

(12) Lisa

(13) **Sertifikaat**  
**ZP/B063/15-PZ**

(14) 14.1 Objekt ja tüüp  
Ankurdusseadmed, tüüp A  
Tüübid: ABS-Lock® X-B

14.2. Kirjeldus

ABS-Lock® X-SB tüüpi ankurdusseadmeid kasutatakse maksimum kolme inimese kaitsmiseks kõrguselt kukkumise eest ja nad paigaldatakse betoonpinnale.

Ankurdusseade on kinnitatud nelja puurauguga (Ø 11 mm) põhjaplaadis.

Neli heavy-duty betooniankrut (M10 x 90 mm) haamriga tagumiseks või neli liimitavat ankrut (M10 x 125 mm) on kasutusel ühendustena. Põhjaplaadi mõõtmed on 200 mm x 200 mm x 5 mm. Plaadi keskele on keevitatud tugi ümarast terasest (Ø 16 mm) kõrgusega alates 150 mm kuni 800 mm.

Toe alumine ots on ümbritsetud tugiosaga.

Toe ülemises otsas on ringi-kujuline silmus, kindlalt kinni kruvitud.

Kasutajad saavad end kõrgusest kukkumise eest kaitsta ühendades oma isikliku turvavarustuse silmusega. Ankurdusseade on ette nähtud koormaks igast suunast. See koosneb korrosiooni-vastasest terasest. Ringi-kujulise silmuse asemel on line railide paigaldamine süsteemide jaoks nagu ABS-Lock® SYS II või SYS IV samuti võimalik.

Nende variantide puhul on ankurdusseade kasutusel kas otsa- või vaheankrupunktina C-tüübi kõis-trossi süsteemidel vastavalt DIN EN 795:2012 maksimum lubatud jõuga 14 kN.

(15) Katsearuanne

PB 15-090, 2015-07-06