

- (1) **SERTIFIKAAT**
- (2) Sertifikaadi number: **ZP/B131/16-PZ asendas ZP/130/15-PZ**
- (3) Toode: **Ankurdusseade tüüp A**
Tüübid: ABS-Lock® X-HD
- (4) Tootja: **ABS Safety GmbH**
- (5) Aadress: **Gewerbering 3, 47623 Kevelaer, Saksamaa**
- (6) Toote konstruktsioon ja selle mis tahes aktsepteeritav variant on määratletud siinse sertifikaadi lisas.
- (7) Sertifitseerimisasutus DEKRA EXAM GmbH kinnitab, et see toode vastab allpool punktis 8 loetletud katsetamiseskirja nõuetele. Katsetulemused on kantud katsearuandesse PB 16-227.
- (8) Nõuded on vastavuses standarditega
DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2013**
- (9) See sertifikaat puudutab ainult määratletud toote konstruktsiooni ja katseid kooskõlas ettenähtud nõuetega. Lisanõudeid, mis kehtivad selle toote tootmisprotsessi ja tarnimise kohta, see sertifikaat ei hõlma.
- (10) Tootjal on õigus paigaldada vastavusmärgis toodetele, mis on vastavuses tüübihindamise läbinud tüüpidega.
- (11) See sertifikaat kehtib kuni 25.09.2021.

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, 26.09.2016

Allkirjastas: Wiegand
Sertifitseerimisasutus

Allkirjastas: Mühlenbruch
Eriteenuste osakond

Kinnitame, et tõlge saksakeelsest originaalist on õige.
Vahekohtu puhul on kehtiv ja kohustav ainult saksakeelne sõnastus.

Stefan Wiegand
Sertifitseerimisasutus

Volker Mühlenbruch
Eriteenuste osakond

Lehekülj 1/4 sertifikaadist ZP/B172/16-PZ
Seda sertifikaati võib avaldada ainult täielikult ja ilma muudatusteta.
DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Saksamaa. Telefon +49.234.3696-105, faks +49.234.3696-110, zs-exam@dekra.com

(12) Lisa

(13) **Sertifikaat**
ZP/B131/16-PZ

(14) 14.1 Objekt ja tüüp
Ankurdusseade, tüüp A
Tüübid: ABS-Lock® X-HD

14.2. Kirjeldus

ABS-Lock® X-HD tüüpi ankurdusseade on üksik ankrupunkt mida kasutatakse maksimum kolme inimese kaitsmiseks kõrguselt kukkumise eest. See on paigaldatud betoon substrate piisava tugevusega. Ankurdusseade on kinnitatud puuraukudega (Ø 12 mm) ja vastavate hollow core tüüblitega (M10).

Tugi (Ø 16 mm) on keevitatud põhiplaadi keskele ja ta on 300 mm kuni 800 mm kõrge. Toe alumine ots on ümbritsetud tugiosaga.

Põhiplaadi mõõtmed on 200mm x 200 mm x 5 mm. Toe ülemises otsas on ringi-kujuline silmus kindlalt kinni kruvitud. Kasutajad saavad end kõrgusest kukkumise eest kaitsta ühendades oma isikliku turvavarustuse silmusega.

Ankurdusseade on valmistatud korrosiooni-vastasest terasest ja on ette nähtud koormuseks igast suunast paralleelselt kinnituspinnaga.

(15) Katsearuanne

PB 16-227, 2016-09-26